

騒音分析成績書

機種 : PL-ZRP140EA
 PL-ERP140EA

| グラフ 記号 | 風量 | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 56.0 | 46.8 | 46.5 | 42.6 | 40.3 | 33.0 | 29.6 | 20.8 | 45.0 |
| ●—● | 中 | 49.6 | 42.3 | 42.4 | 39.0 | 36.5 | 28.7 | 25.0 | 15.9 | 41.0 |
| □—□ | 弱 | 43.5 | 39.8 | 40.6 | 36.1 | 33.2 | 24.1 | 19.9 | 13.4 | 38.0 |
| ■—■ | 静粛 | 39.9 | 36.7 | 37.0 | 32.4 | 28.6 | 19.0 | 14.9 | 11.8 | 34.0 |

