

騒音分析成績書

機種 : PL-ZRP140EA5
 PL-ERP140EA5

ゲラフ 記号	風量	バンド* Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	56.0	46.8	46.5	42.6	40.3	33.0	29.6	20.8	45.0
●—●	中	49.6	42.3	42.4	39.0	36.5	28.7	25.0	15.9	41.0
□—□	弱	43.5	39.8	40.6	36.1	33.2	24.1	19.9	13.4	38.0
■—■	静粛	39.9	36.7	37.0	32.4	28.6	19.0	14.9	11.8	34.0

