

騒音分析成績書

機種：PL-ZRP160BA8

| ゲラフ 記号 | 風量 | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 46.1 | 48.5 | 47.9 | 41.7 | 38.0 | 30.8 | 24.5 | 14.2 | 44 |
| ●—● | 中 | 42.7 | 46.5 | 46.2 | 39.7 | 35.8 | 28.1 | 21.2 | 11.2 | 42 |
| □—□ | 弱 | 39.8 | 44.4 | 43.5 | 36.7 | 32.2 | 24.1 | 16.1 | 9.0 | 39 |
| ■—■ | 静粛 | 37.0 | 42.7 | 40.6 | 33.5 | 29.1 | 20.1 | 12.9 | 8.5 | 36 |

