

騒音分析成績書

機種 : PL-ZRP160EA4
 PL-ERP160EA4

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	56.0	46.8	46.5	42.6	40.3	33.0	29.6	20.8	45.0
●—●	中	50.6	43.3	43.4	40.0	37.5	29.7	26.0	16.9	42.0
□—□	弱	45.1	40.9	42.4	38.0	35.3	27.0	22.8	14.7	40.0
■—■	静粛	42.5	38.8	39.6	35.1	32.2	23.1	18.9	12.4	37.0

