

# 騒音分析成績書

機種 : PL-ZRP40・45・50BA7

| ゲラフ<br>記号 | 風量 | バンド Hz |      |      |      |      |      |      |      | オーバーオール値<br>dB[A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           |    | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |                     |
| ○—○       | 強  | 30.2   | 35.6 | 34.9 | 28.1 | 26.0 | 15.5 | 7.6  | 3.9  | 31                  |
| ●—●       | 中  | 29.9   | 34.7 | 34.5 | 27.0 | 24.6 | 12.9 | 7.2  | 3.8  | 30                  |
| □—□       | 弱  | 26.8   | 32.9 | 32.7 | 25.3 | 21.8 | 10.4 | 6.0  | 2.8  | 28                  |
| ■—■       | 静粛 | 26.3   | 32.4 | 32.0 | 24.5 | 19.9 | 10.7 | 5.8  | 2.7  | 27                  |

