

# 騒音分析成績書

機種 : PL-ZRP40/45/50/56EA3  
 PL-ERP50/56EA3

グラフ 記号	風量	バンド*Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	37.0	36.9	37.1	28.9	25.1	17.0	11.8	9.9	32.0
●—●	中	36.2	35.8	35.1	26.7	23.1	14.7	9.6	8.4	30.0
□—□	弱	35.0	34.3	33.1	24.3	21.0	12.8	9.2	7.1	28.0
■—■	静粛	33.7	33.3	32.0	23.3	20.2	11.4	8.7	5.6	27.0

