

# 騒音分析成績書

機種 : PL-ZRP40/45/50/56EA6  
 PL-ERP50/56EA6

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	37.0	36.9	37.1	28.9	25.1	17.0	11.8	9.9	32.0
●—●	中	37.2	36.8	36.1	27.7	24.1	15.7	10.6	9.4	31.0
□—□	弱	37.0	36.3	35.1	26.3	23.0	14.8	11.2	9.1	30.0
■—■	静粛	31.7	31.3	30.0	21.3	18.2	9.4	6.7	3.6	25.0

