

騒音分析成績書

機種 : PL-ZRP63EA5
 PL-ERP63EA5

| ゲラフ 記号 | 風量 | バンド* Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|---------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 39.6 | 37.5 | 37.3 | 30.4 | 26.8 | 18.6 | 12.6 | 10.4 | 33.0 |
| ●—● | 中 | 38.1 | 36.0 | 36.1 | 27.9 | 24.1 | 15.0 | 10.8 | 8.9 | 31.0 |
| □—□ | 弱 | 37.1 | 34.8 | 34.0 | 25.7 | 22.0 | 13.6 | 9.5 | 7.3 | 29.0 |
| ■—■ | 静粛 | 36.2 | 33.5 | 33.1 | 24.6 | 20.9 | 12.3 | 9.0 | 6.9 | 28.0 |

