

騒音分析成績書

機種 : PL-ZRP80BA8

ゲラ 記号	風量	バンド Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	33.9	38.7	37.8	31.3	28.8	19.0	10.5	5.5	34
●—●	中	31.5	36.4	36.6	29.1	27.0	15.9	9.2	4.1	32
□—□	弱	27.1	35.1	35.1	28.0	24.9	13.5	8.3	3.5	31
■—■	静粛	26.0	33.0	33.0	25.2	21.6	10.8	6.2	1.2	28

