

騒音分析成績書

機種 : PL-ZRP80EA

ゲラ 記号	風量	バンド Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	43.0	38.6	38.2	34.7	30.6	22.0	17.5	13.7	36.0
●—●	中	41.6	36.7	36.9	32.8	28.0	19.0	15.5	12.5	34.0
□—□	弱	39.3	36.0	34.5	29.7	24.0	14.7	13.1	10.6	31.0
■—■	静粛	37.4	34.0	31.6	26.6	19.9	12.2	11.3	8.9	28.0

