

騒音分析成績書

機種：PMFY-P56FMG3

| グラフ 記号 | 風量 | バンド [°] Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 40.6 | 38.1 | 38.1 | 34.7 | 34.0 | 29.1 | 23.4 | 13.5 | 38.0 |
| ●—● | 中1 | 40.2 | 35.9 | 36.2 | 31.8 | 30.7 | 25.8 | 19.6 | 11.3 | 35.0 |
| □—□ | 中2 | 39.4 | 33.7 | 34.1 | 28.7 | 27.3 | 22.4 | 15.7 | 9.0 | 32.0 |
| ■—■ | 弱 | 38.4 | 31.2 | 31.9 | 25.6 | 23.9 | 19.0 | 11.9 | 6.5 | 29.0 |

