

# 騒音分析成績書

機種：PM-HRP80FA17

グラフ 記号	風量	バンド <sup>°</sup> Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	42.6	42.2	42.2	38.5	37.6	34.3	26.6	16.1	42.0
●—●	中	40.7	38.8	38.9	35.0	33.4	29.6	21.5	12.7	38.0
□—□	弱	39.5	36.3	36.5	32.3	30.2	25.9	17.4	10.2	35.0
■—■	静粛	38.1	33.7	33.9	29.5	27.0	22.3	13.4	7.6	32.0

