

# 騒音分析成績書

機種：PM-RP56FA15

グラフ 記号	風量	バンド <sup>°</sup> Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	39.3	42.0	39.2	35.3	33.3	28.2	20.5	13.9	38.0
●—●	中	38.9	40.6	37.6	33.4	31.1	25.7	18.2	12.5	36.0
□—□	弱	38.1	39.0	35.9	31.5	28.9	23.2	15.9	10.9	34.0
■—■	静粛	37.1	37.4	34.1	29.5	26.7	20.8	13.6	9.2	32.0

