

# 騒音分析成績書

機種 : PS-RP112KA19, PS-RP140KA19, PS-RP160KA19

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	50.1	51.6	50.7	45.5	43.3	40.8	36.7	29.0	49
●—●	中	48.1	49.7	48.4	43.7	41.4	38.8	34.5	26.2	47
□—□	弱	46.3	48.0	45.3	41.0	38.2	35.8	30.1	21.8	44

