

騒音分析成績書

機種 : PS-RP50KA19, PS-RP56KA19

| グラフ 記号 | 風量 | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 45.8 | 43.6 | 44.1 | 38.1 | 36.3 | 34.4 | 28.7 | 21.2 | 42 |
| ●—● | 中 | 44.4 | 41.9 | 42.2 | 36.1 | 34.4 | 32.3 | 26.0 | 18.7 | 40 |
| □—□ | 弱 | 42.2 | 40.1 | 40.4 | 34.5 | 32.4 | 29.8 | 23.2 | 15.9 | 38 |

