

騒音分析成績書

機種 : PS-RP63KA19, PS-RP71KA19, PS-RP80KA19

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	46.8	44.6	45.1	39.1	37.3	35.4	29.7	22.2	43
●—●	中	45.4	42.9	43.2	37.1	35.4	33.3	27.0	19.7	41
□—□	弱	42.2	40.1	40.4	34.5	32.4	29.8	23.2	15.9	38

