

騒音分析成績書

機種 : PS-RP50KA14 / PS-RP56KA14

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	45.8	43.6	44.1	38.1	36.3	34.4	28.7	21.2	42
●—●	中	44.4	41.9	42.2	36.1	34.4	32.3	26.0	18.7	40
□—□	弱	42.2	40.1	40.4	34.5	32.4	29.8	23.2	15.9	38

