

騒音分析成績書

機種 : PS-RP63KA9 / PS-RP71KA9 / PS-RP80KA9

| ゲラ 記号 | 風量 | バンド Hz | | | | | | | | オーバ-オール値 dB[A特性] |
|----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 46.8 | 44.6 | 45.1 | 39.1 | 37.3 | 35.4 | 29.7 | 22.2 | 43 |
| ●—● | 中 | 45.4 | 42.9 | 43.2 | 37.1 | 35.4 | 33.3 | 27.0 | 19.7 | 41 |
| □—□ | 弱 | 42.2 | 40.1 | 40.4 | 34.5 | 32.4 | 29.8 | 23.2 | 15.9 | 38 |

