

騒音分析成績書

機種：PU-CRMP112LA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	52.2	57.3	54.8	46.9	44.7	41.1	34.2	26.8	51

