

騒音分析成績書

機種：PU-CRMP140LA4

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	55.4	58.0	51.2	49.9	46.6	42.7	37.5	32.8	52

