

騒音分析成績書

機種：PU-CRMP40・45・50・56(S)KA2

| グラフ 記号 | バンド Hz | | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | | |
| ○ | 冷房 | 48.5 | 44.6 | 43.1 | 40.2 | 39.6 | 36.5 | 29.6 | 26.4 | 44 |

