

騒音分析成績書

機種：PU-CRMP40・45・50・56(S)KA4

グラフ 記号	バンド Hz									オーバーオール値 dB[A特性]
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
○	冷房	48.5	44.6	43.1	40.2	39.6	36.5	29.6	26.4	44

