

# 騒音分析成績書

機種：PU-CRMP63(S)KA4

| グラフ<br>記号 | バンド Hz |      |      |      |      |      |      |      |         | オーバーオール値 |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----------|
|           | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |          |
| ○         | 冷房     | 52.8 | 47.2 | 43.8 | 42.0 | 40.1 | 37.2 | 31.1 | 30.0    | 45       |

