

騒音分析成績書

機種：PU-CRMP80(S)HA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz								オーバーオール値	
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]	
○	冷房	48.2	47.3	45.3	44.5	42.8	37.9	33.6	28.7	47

