

騒音分析成績書

機種：PU-CRP112HA11

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz								オーバーオール値	
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB [A特性]	
○	冷房	41.2	38.2	41.1	43.6	42.6	40.4	35.3	28.1	47

