

騒音分析成績書

機種：PU-CRP140KA5

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz									オーバーオール値
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB [A特性]	
○	冷房	52.6	51.9	50.2	45.5	42.2	38.6	31.8	22.9	48

