

騒音分析成績書

機種：PU-CRP160KA5

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz									オーバーオール値 dB [A特性]
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
○	冷房	62.0	58.4	49.9	47.8	42.6	40.4	34.9	25.2	50

