

騒音分析成績書

機種：PU-CRP160LA

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

ゲラ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	56.0	58.5	55.1	49.2	46.7	45.1	38.6	32.0	53

