

騒音分析成績書

機種：PU-CRP40~56(S)KA5

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz								オーバーオール値	
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]	
○	冷房	48.5	44.6	43.1	40.2	39.6	36.5	29.6	26.4	44

