

# 騒音分析成績書

機種：PU-CRP63(S)KA6

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz								オーバーオール値	
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]	
○	冷房	52.8	47.2	43.8	42.0	40.1	37.2	31.1	30.0	45

