

騒音分析成績書

機種：PU-CRP80(S)HA12

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz								オーバーオール値	
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]	
○	冷房	44.9	47.2	49.7	41.2	38.8	34.5	27.6	23.0	45

