

# 騒音分析成績書

機種：PU-CRP80(S)HA14

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz								オーバーオール値	
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]	
○	冷房	45.9	48.2	50.7	42.2	39.8	35.5	28.6	24.0	46

