

# 騒音分析成績書

機種：PUG-P10MHA5

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	52.0	57.3	57.7	55.1	53.9	49.4	42.9	37.2	58

