

# 騒音分析成績書

機種：PUG-P3, 4MHA10

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB [A特性]
○	冷房	60.1	50.4	47.3	44.4	43.3	39.1	35.9	27.8	48

