

騒音分析成績書

機種：PUG-P3, 4MHA12

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB [A特性] |
| ○ | 冷房 | 60.1 | 50.4 | 47.3 | 44.4 | 43.3 | 39.1 | 35.9 | 27.8 | 48 |

