

# 騒音分析成績書

機種：PUG-P5MHA13

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	51.5	53.3	51.2	46.7	44.6	41.8	36.6	30.7	50

