

# 騒音分析成績書

機種：PUG-P8MHA12

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB [A特性]
○	冷房	72.8	63.3	58.0	54.2	52.5	49.6	42.9	36.9	58

