

騒音分析成績書

機種：PUSY-FP80(S)MH2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
●	57.0	50.6	52.1	46.4	43.4	37.8	35.3	27.5	49

