

# 騒音分析成績書

機種：PUSY-FP140(S)MH

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz								オーバーオール値
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
●	56.6	53.3	52.2	50.9	46.4	41.7	36.2	30.1	52

