

騒音分析成績書

機種：PUZ-DHRMP112KA3

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○ | 冷房 | 57.7 | 52.0 | 47.7 | 45.7 | 41.8 | 36.8 | 38.3 | 34.0 | 48 |
| ● | 暖房 | 62.6 | 55.3 | 52.1 | 46.8 | 44.3 | 39.0 | 35.8 | 30.9 | 50 |

