

騒音分析成績書

機種：PUZ-DHRMP140KA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	61.4	55.7	50.9	47.4	45.2	40.7	41.5	37.3	51
●	暖房	67.4	58.1	52.6	48.7	45.7	42.4	37.9	32.9	52

