

騒音分析成績書

機種：PUZ-DHRMP80KA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	59.3	52.4	44.9	46.0	42.3	36.5	38.2	33.8	48
●	暖房	65.7	59.2	51.8	46.3	42.0	38.5	35.2	30.8	50

