

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP112LA13

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	55.1	58.5	53.2	48.4	47.4	41.9	35.0	27.0	52
●	暖房	54.3	58.0	53.0	51.6	47.5	42.5	36.2	28.5	53

