

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP160LA14

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz							オーバーオール値 dB [A特性]	
		63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
○	冷房	58.0	59.9	55.2	53.9	51.5	46.4	39.1	30.7	56
●	暖房	60.5	60.0	56.6	54.0	52.8	48.4	40.2	32.4	57

