

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP280KA4

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ<br>記号 |    | バンド Hz |      |      |      |      |      |      | オーバーオール値 |         |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|----------|---------|
|           |    | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000     | dB[A特性] |
| ○         | 冷房 | 62.8   | 60.5 | 57.4 | 55.3 | 55.3 | 50.7 | 43.9 | 38.3     | 59      |
| ●         | 暖房 | 66.6   | 61.7 | 60.5 | 58.7 | 58.4 | 52.9 | 47.2 | 41.2     | 62      |

