

騒音分析成績書

機種 : PUZ-HRMP112KA8

(測定ポイント : 吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバ-オール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	53.1	51.9	48.2	45.8	43.0	38.4	31.8	30.4	48
●	暖房	56.9	52.2	50.8	48.1	44.6	40.8	33.8	30.5	50

