

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-HRMP160KA8

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバ-オール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	58.9	52.7	50.4	48.0	46.4	42.0	38.0	33.3	51
●	暖房	60.0	52.8	52.0	50.4	46.9	42.4	36.3	30.9	52

