

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP112KA13

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| ゲラ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 55.8 | 50.5 | 47.0 | 45.9 | 43.1 | 38.1 | 35.5 | 27.6 | 48 |
| ● | 暖房 | 59.2 | 54.7 | 52.5 | 47.6 | 43.7 | 39.5 | 35.5 | 25.5 | 50 |

