

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP160KA14

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB [A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○ | 冷房 | 55.8 | 55.1 | 54.2 | 47.8 | 44.8 | 40.7 | 37.4 | 31.3 | 51 |
| ● | 暖房 | 61.5 | 56.7 | 56.5 | 51.7 | 46.0 | 39.9 | 32.5 | 25.4 | 53 |

