

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP28(S)KA13

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	45.7	42.6	39.9	39.3	38.7	38.5	32.7	28.2	44
●	暖房	52.8	49.2	43.0	41.8	41.0	39.8	32.5	26.8	46

